

-Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 34-94-05 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому
округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail:
izobil77@26.mchs.gov.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 15 " ноября 2022 г., 10 час. 00 мин. № 26-006-2022/0113ак
(дата и время составления акта)

Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116.
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
плановой проверки от 29.09.2022 г. № 26-006-2022/0113рс, КНМ 26220061000201107706

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках федерального государственного
пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского
муниципального округа по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому
муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы
Поповой Светланой Васильевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после
начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Старший инженер ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю Зиберов С.С.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, зданий и помещений
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №36"
Изобильненского городского округа Ставропольского края

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск, б-р. Школьный, д. 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №36" Изобильненского городского округа Ставропольского края,

Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, б-р. Школьный, д.7, ОГРН
1022600668144 ИНН 2607016358.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "31" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "31" октября 2022 г., 12 час. 00 мин.,
с "10" ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.
по "10" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.,
с "15" ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "15" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня/ 4 часа/ 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) истребование документов
- 2) обследование территории, зданий и помещений
- 3) осмотр
- 4) опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "31" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "31" октября 2022 г., 12 час. 00 мин.,
с "10" ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.
по "10" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.,
с "15" ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "15" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.,

по месту: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, б-р. Школьный,
д.7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса от 15.11.2022, протокол осмотра от 15.11.2022, протокол испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю №127 от 11.11.2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: распорядительные документы о назначении руководителя на должность, документы о прохождении пожарно-техническому минимуму руководителем, специалистами, ответственными за пожарную безопасность, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками и иные документы в которых содержатся идентификационные сведения объекта защиты и документы содержащие

сведения о соблюдении (несоблюдении) требований пожарной безопасности на объекте защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;

4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной плановой проверки установлено:

1) Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями не имеющих светоотражающие поверхности (пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

2) Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

3) Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

4) Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

5) Прибор приемно-контрольный установлен в коридоре без круглосуточного пребывания дежурного персонала и не защищен от несанкционированного доступа (пункт 3, статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.14.5 СП 5.13130.2009);

6) Отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока на первом этаже (пункт 3 статьи 4, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2, пункт 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2009);

7) На объекте защиты отсутствует проектная и техническая документация на смонтированные системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей на пожаре (статья 83, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

8) Формирование сигналов АУПС на управление в автоматическом режиме установками оповещения в здании литеры Б осуществляется от одного пожарного извещателя, что не соответствует п. 14.1 и п. 14.3 СП 5.13130.2009 (пункт 3 статьи 4, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 14.1, пункт 14.3 Свод Правил 5.13130.2009);

9) Отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу (в районе спортивного зала – группы № 1, 6, 8: 4 и эвакуационный выход № 2 группы - № 2, 3, 7 и 10) (пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 Свод Правил 3.13130.2009);

10) В помещениях объекта защиты установлено менее трех пожарных извещателей, что не соответствует требованиям п.14.1, 14.3 СП 5.13130.2009; часть 3, статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки.


12. К настоящему акту прилагаются: протокол опроса от 15.11.2022, протокол осмотра

от 15.11.2022, протокол испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю №127 от 11.11.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Попова Светлана Васильевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Попова Светлана Васильевна, дознаватель ОНД и ПР по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 8 (86545) 2-77-13, e-mail: izobil77@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

В.Н. Иван

Труновская К.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.