

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 34-94-05 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу  
и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail: izobil77@26.mchs.gov.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)  
(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«15» ноября 2022 г. № 26-006-2022/0113/1

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Поповой Светланой Васильевной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

Старший инженер ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю Зиберов С.С.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 29.09.2022 г.  
№ 26-006-2022/0113рс, КНМ 26220061000201107706

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, бул. Школьный, д.7.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено \_\_\_\_\_ плановое \_\_\_\_\_ контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №36" Изобильненского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, б-р. Школьный, д.7, ОГРН 1022600668144 ИНН 2607016358.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки, проведенной в рамках федерального государственного пожарного надзора выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

| №п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены                        | Срок устранения выявленного нарушения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|------|---|---|---------------------------------------|--|
| 1    | 2   | 3   | 4                                     | 5  |
| 1.   | Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью   | пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479          | 01.08.2023                            |  |
| 2.   | Обеспечить наличие инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях    | пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479           | 01.08.2023                            |  |
| 3.   | Не допускать эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) | п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 | 01.08.2023                            |  |
| 4.   | Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)  | пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479          | 01.08.2023                            |  |
| 5.   | Прибор приемно-контрольный установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала  | пункт 3, статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.14.5 СП 5.13130.2009                    | 01.08.2023                            |  |
| 6.   | Помещение пищеблока на первом этаже оборудовать противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости   | пункт 3 статьи 4, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2,    | 01.08.2023                            |  |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     |  | пункт 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2009   |            |
| 7.  | На объекте защиты обеспечить наличие проектной и технической документации на смонтированные системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей на пожаре   | статья 83, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 | 01.08.2023 |
| 8.  | Для формирования команды управления по 14.1. в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить установку не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов | часть 3, статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.14.1, 14.3 СП 5.13130.2009   | 01.08.2023 |
| 9.  | Обеспечить наличие светового табло «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу (в районе спортивного зала – группы № 1, 6, 8, 4 и эвакуационный выход № 2 группы - № 2, 3, 7 и 10)   | пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 Свод Правил 3.13130.2009  | 01.08.2023 |
| 10. | В помещениях объекта защиты установить не менее трех пожарных извещателей  | п.14.1, 14.3 СП 5.13130.2009; часть 3, статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;   | 01.08.2023 |

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

\_\_\_\_\_ (подпись)

*Лопова С.В.*

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Специалист: \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Эксперт:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_ (подпись)

*Генеральская К.В.*

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)